



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ПГУ»)

ул. Красная, д. 40, г. Пенза, Россия, 440026
Тел/факс: (841-2) 56-51-22, e-mail: cnit@pnzgu.ru, <http://www.pnzgu.ru>
ОКПО 02069042, ОГРН 1025801440620, ИНН/КПП 5837003736/583701001

28.08.2024 № 201-511
На № _____ от _____

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пензенской области в
г.Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском,
Никольском, Неверкинском, Лопатинском,
Камешкирском, Городищенском районах
Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Пензенской области
К.Ф.Салихову

д. 182, ул. Орджоникидзе, г. Кузнецк,
Пензенская область, 442530

Довожу до Вашего сведения, что в исполнении предписания № 167 от 29.09.2023 г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований санитарно-противоэпидемического законодательства в КИИУТ (филиал) ФГБОУ ВО «ПГУ» по результатам проведения плановой выездной проверки по фактическому адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Маяковского, 57А, проведены следующие мероприятия:

1. В исполнение требований п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» произведен монтаж бойлера для обеспечения горячего водоснабжение в женском туалете и мужском туалете.
2. В исполнение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проведен текущий ремонт в кабинетах №2, №6 по устранению дефектов покрытия стен.
3. В исполнение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» проведен текущий ремонт в кабинетах №6, №8 по замене покрытия пола (линолеума).

Ректор

А.Д. Гуляков